ZAŁ. 4/1

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1.1. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupów oświetleniowych,
1.2. Wykonanie wykopów pod kable oświetleniowe,
1.3. Wykonanie wykopu pod fundament szlabanu,
1.4. Wykonanie linii kablowych niskiego napięcia z kablem prowadzonym na głębokości 0,7m i bednarką uziemiającą prowadzoną na głębokości 0,8 m,
1.5. Instalacja fundamentów słupów oświetleniowych,
1.6. Instalacja fundamentu szlabanu,
1.7. Montaż słupów oświetleniowych i ich okablowania,
1.8. Ręczne prace transportowe montowanego osprzętu i narzędzi,
1.9. Wykonanie prac wewnętrznych wykończeniowych.

2. Wykaz istniejących obiektów.

2.1. Istniejące słupy i linie niskiego napięcia,
2.2. Istniejące instalacje uzbrojenia terenu.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3.1. Istniejący drzewostan,
3.2. Istniejące słupy i linie niskiego napięcia,
3.3. Istniejące instalacje uzbrojenia terenu.

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8
(16)

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

4.1. Roboty, przy których wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m,
4.3. Roboty wykonywane przy pomocy dźwigów, maszyn i narzędzi budowlanych,
4.4. Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,
4.6. Wykopy ziemne pod linie kablowe niskiego napięcia,
4.7. Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,
4.8. Usuwanie istniejących linii niskiego napięcia,
4.9. Usuwanie istniejącego drzewostanu.